



**Městský úřad Telč**  
**odbor stavební úřad a životní prostředí**  
**oddělení životního prostředí**  
**nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč**

ČÍSLO ZÁMĚRU v ISSŘ: Z/2026/180226  
Č. J. v ISSŘ: R/2026/211650/2

SPIS. ZN.: MěÚ Telč 5841/2026 OŽP  
Č.J.: Telč 5841/2026 OŽP  
VYŘIZUJE: Terezie Veselá  
TEL.: 567 112 492  
E-MAIL: terezie.vesela@telc.eu

DATUM: 6. 10. 2026

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku  
(dále jen „zákon o JES“ nebo „ZJES“)

Městský úřad Telč, odbor stavební úřad a životní prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) zákona o JES, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 15. 9. 2026, kterou podala společnost

**EG.D s.r.o., IČO: 21055050, Lidická 1873/36, 602 00 Brno,**  
**zastoupena společností HEP electrical s.r.o., IČO: 0997483, Stará osada 527, 664 84 Zastávka,**  
(dále jen „žadatel“)

pro záměr pod názvem:  
**„Telč-SŽ: SO-07-73-13, přel. vVN, vNN“**  
(dále jen „záměr“)

na pozemcích parc. č. [REDAKCE] v k. ú. Telč, dle  
projektové dokumentace vypracované společností HEP electrical s.r.o., IČO: 0997483, Stará osada 527,  
664 84 Zastávka, odpovědný projektant: [REDAKCE], autorizovaný technik pro technologická zařízení  
staveb dle ČKAIT [REDAKCE] PD z 08/2026,

vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

### **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.**

**Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za stanovených podmínek:**

**1. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s kompetencí podle § 146 odst. 3 písm. b) tohoto zákona, orgán odpadového hospodářství posoudil předložený záměr „Telč-SŽ: SO-07-73-13, přel. vVN, vNN“ a v rámci JES k němu vydává toto stanovisko:**

- a) S výše uvedeným záměrem orgán odpadového hospodářství souhlasí.**
- b) Zároveň se stavebník upozorňuje, že podle ustanovení § 93a odst. 1 zákona o odpadech je povinen po provedení výše uvedené stavby, neprodleně zaslat na MěÚ Telč, OŽP doklady prokazující, že**

veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství.

**Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:**

- souhlas orgánu odpadového hospodářství podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

**Závazné stanovisko neřeší majetkoprávní ani užívatelské vztahy k dotčeným pozemkům.**

## O d ů v o d ě n í

Městský úřad Telč, odbor stavební úřad a životní prostředí, oddělení životního prostředí, obdržel dne 15. 9. 2026 žádost o vydání závazného stanoviska – jednotného environmentálního stanoviska od společnosti EG.D s.r.o., IČO: 21055050, Lidická 1873/36, 602 00 Brno, kterou na základě plné moci zastupuje společnost HEP electrical s.r.o., IČO: 0997483, Stará osada 527, 664 84 Zastávka, pro záměr „Telč-SŽ: SO-07-73-13, přel. vVN, vNN“ na pozemcích parc. č. [REDAKCE] v k. ú. Telč. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost HEP electrical s.r.o., IČO: 0997483, Stará osada 527, 664 84 Zastávka, odpovědný projektant: [REDAKCE] autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb dle ČKAIT [REDAKCE] PD z 08/2026.

Předmětem záměru je kabelizace venkovního vedení NN z důvodu rekonstrukce vlakové dráhy.

Ze stávající podpěrného bodu č.128 budou odpojeny veškeré venkovní vedení NN a také bude odpojeno venkovní vedení NN přes vlakovou dráhu a bude demontováno až ke stávajícímu podpěrnému bodu č. 120 vč. podpěrných bodů. V těsné blízkosti demontovaného podpěrného bodu č.128 bude vybudován nový podpěrný bod o velikosti JB 10,5/1500, který bude označen opět jako č.128. Dále bude na podpěrný bod č.128 osazena nová konzola vvs 1200 vč. kotevního pasu a 4ks izolátorů VZK, na které se ukončí stávající venkovní vedení NN. Na stávající venkovní vedení NN se osadí nové omezovače přepětí a provede se svod uzemnění. Podpěrný bod č.128 bude uzemněn v délce 20 m. Svod uzemnění bude s uzemněním podpěrného bodu č.128 spojeno pomocí svorky SR03.

Vedle nového podpěrného bodu č.128 se vybuduje nová rozpojovací skříň SR322/NK, do které se z podpěrného bodu č.128 provede svod novým kabelem NAYY 4x95. Z rozpojovací skříně SR322/NK bude následně vyveden nový kabel NAYY 4x240, který povede pod tělesem dráhy a protlakem pod komunikací I/23. Následně se stočí přes vjezd k parkovišti obchodního domu a bude ukončen v nově vybudované rozpojovací skříně SR322/NK, která bude umístěna v těsné blízkosti demontovaného p.b.č.120 v zeleném pásu. Z demontovaného podpěrného bodu č.120 se odpojí stávající kabely NAYY 4x150 a zapojí se do nové rozpojovací skříně SR322/NK.

Nová rozpojovací skříň SR322/NK umístěná u podpěrného bodu č.128 bude přizemněna k uzemnění podpěrného bodu č.128 pomocí svorky SR02. Druhá rozpojovací skříň SR322/NK bude uzemněna v délce 20 m.

Při křížení tělesa dráhy je doporučeno při rekonstrukci dráhy založit chráničky 2xAROT Ø160. V případě, že v rámci rekonstrukce tělesa dráhy nebudou chráničky založeny bude proveden protlak tělesem dráhy. Dále bude provedena demontáž.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (pro tato další navazující řízení).

Výše uváděný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětným záměrem budou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Upozorňujeme, že stavebník tras nadzemních a podzemních vedení je povinen navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond.

Předložená projektová dokumentace ID: SR00X02FFVH6 byla dostatečně zpracována. Jsou v ní uvedeny druhy odpadů, které při realizaci stavby pravděpodobně vzniknou, jejich odhadované množství a navržen způsob využití nebo odstranění odpadů. Souhlasíme s předáním odpadů do zařízení určeného k nakládání s odpady.

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Seznam provozovatelů zařízení určených pro nakládání s odpady najdete zde: <https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniGrid>

Při rekonstrukci stavby musí být dodržovány postupy pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy, pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. **Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě.**

Chemicky ošetřené dřevo nesmí být použito jako palivo.

Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c).

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).

Stavebník je povinen uchovávat doklady o způsobu nakládání s odpady po dobu 1 roku od dokončení prací.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez podmínek, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí možné realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

**Závazné stanovisko neřeší majetkoprávní ani užitelské vztahy k dotčeným pozemkům.**

### P o u č e n í

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.



Stanislav Tobolka, DiS.  
vedoucí oddělení životního prostředí

**Obdrží:**

HEP electrical s.r.o., IČO: 0997483, IDDS: 96u63yz  
sídlo: Stará osada 527, 664 84 Zastávka

**Na vědomí:**

Městský úřad Telč, odbor stavební úřad a životní prostředí, stavební úřad, nám. Zachariáše z Hradce 10,  
588 56 Telč

**Na vědomí** (vyrozumění ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o JES - obce, jejichž území může být vlivy záměru  
zasazeno):

Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

**Ke zveřejnění** (způsobem umožňujícím dálkový přístup – ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o JES):

Úřední deska města Telč – pod dobu **15 dnů**

Vyvěšeno: .....

Sejmuto: .....